

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYLESIE”  
Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

---

LESZNO, DNIA 31.01.2019R.

**DODATKOWE ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**  
**DOTYCZĄCYMI POSTĘPOWANIA SMP-4-01/2019.**

**Pytanie 1.** Proszę o sprecyzowanie charakterystyki podbudowy betonowej.

Odpowiedź: Podbudowana wykonana z betonu o wytrzymałości  
 $R_m=5,0\text{Mpa}$ .